

 Nit. 830.058.558-9	GERENCIA DE GAS CARACTERIZACION DE GLP Y LIQUIDACIÓN DE DESPACHO	VERSION
		1
		FECHA 4/04/2013

Presión Inicial Cisterna (psig)	50,0
Temperatura Inicial Cisterna (°F)	77,0
% llenado cisterna @ condiciones reales	90
Presión Final Cisterna (psig)	145,0
Temperatura Final Cisterna (°F)	89,6
GLP Neto Despachado (Kg)	27009,0

Muestra del producto	6402-25
----------------------	---------

COMPONENTE	FORMULA	PORCENTAJE VOLUMETRICO %Vol Liq.	PORCENTAJE MOLAR % Mol
Carbon Dioxide	CO2	0,00	0,00
Ethane	C2H6	4,5	4,88
Nitrogen	N2	0,00	0,00
Methane	CH4	0,00	0,00
Propane	C3H8	59,40	62,52
I-Butane	C4H10	18,00	15,95
N-Butane	C4H10	18,06	16,61
Neopentane	C5H12	0,00	0,000
I-Pentane	C5H12	0,04	0,03
N-Pentane	C5H12	0,01	0,01
Hexane Plus	C6+	0,00	0,00
TOTAL CROMATOGRAFIA		100	100

Resultado Cromatografia - ASTM D3588

Poder Calorifico BTU/lb (14.696 psia , 60°F), como gas ideal. GPA-2145-09	21522
Densidad Relativa (60°F/60°F). ASTM-2598	0,5245
Presión de vapor (psig) - ASTM D2598	148
Deslumbre a lámina de cobre - ASTM D130	1A
Mancha de Aceite	Pasa
Contenido de Azufre (mg/kg)	19
Contenido de Humedad	Pasa
Contenido de Agua libre	No contiene
Material Residual (ml)	0
Sulfuro de Hidrogeno	Pasa
Residuo Volatil (°C)	-1,40
Agente odorizante(Etil-mercaptano) (mg odorizante/m3 de GLP)	12
Analista de Laboratorio	Yessika Pinzon Gomez
FECHA DE ANALISIS 27-11-2025	

Ensayo realizado en el laboratorio Intertek colombia S.A. (Acreditado por ONAC, Según ISO/IEC 17025:2017 con codigo 13-LAB-49)