

 Nit. 830.058.558-9	GERENCIA DE GAS CARACTERIZACION DE GLP Y LIQUIDACIÓN DE DESPACHO		VERSION 1
			FECHA 4/04/2013

Presión Inicial Cisterna (psig)	45,0
Temperatura Inicial Cisterna (°F)	71,6
% llenado cisterna @ condiciones reales	87
Presión Final Cisterna (psig)	125,0
Temperatura Final Cisterna (°F)	71,6
GLP Neto Despachado (Kg)	27008,0

Muestra del producto	6511-26		
-----------------------------	----------------	--	--

COMPONENTE	FORMULA	PORCENTAJE VOLUMETRICO	PORCENTAJE MOLAR
		%Vol Liq.	% Mol
Carbon Dioxide	CO2	0,00	0,00
Ethane	C2H6	2,71	2,96
Nitrogen	N2	0,00	0,00
Methane	CH4	0,00	0,00
Propane	C3H8	55,12	58,58
I-Butane	C4H10	19,79	17,71
N-Butane	C4H10	22,22	20,63
Neopentane	C5H12	0,00	0,000
I-Pentane	C5H12	0,09	0,070
N-Pentane	C5H12	0,07	0,050
Hexane Plus	C6+	0,00	0,00
TOTAL CROMATOGRAFIA		100	100

Resultado Cromatografia - ASTM D3588

Poder Calorifico BTU/lb (14.696 psia ,60°F), como gas ideal. GPA-2145-09	21490
Densidad Relativa (60°F/60°F). ASTM-2598	0,5315
Presión de vapor (psig) - ASTM D2598	132
Deslumbre a lámina de cobre - ASTM D130	1A
Mancha de Aceite	Pasa
Contenido de Azufre (mg/kg)	23
Contenido de Humedad	Pasa
Contenido de Agua libre	No contiene
Material Residual (ml)	0
Sulfuro de Hidrogeno	Pasa
Residuo Volatil (°C)	-0,20
Agente odorizante(Etil-mercaptano) (mg odorizante/m3 de GLP)	12
Analista de Laboratorio	Yessika Pinzon Gomez
FECHA DE ANALISIS 13-05-2026	

Ensayo realizado en el laboratorio Intertek colombia S.A. (Acreditado por ONAC, Según ISO/IEC 17025:2017 con código 13-LAB-49)