

	GERENCIA DE GAS	VERSION 1
		FECHA 4/04/2013
Nit. 830.058.558-9	CARACTERIZACION DE GLP Y LIQUIDACIÓN DE DESPACHO	

Presión Inicial Cisterna (psig)	70,0
Temperatura Inicial Cisterna (°F)	95,0
% llenado cisterna @ condiciones reales	95
Presión Final Cisterna (psig)	135,0
Temperatura Final Cisterna (°F)	87,8
GLP Neto Despachado (Kg)	25307,0

Muestra del producto	6575-26
----------------------	---------

COMPONENTE	FORMULA	PORCENTAJE VOLUMETRICO %Vol Liq.	PORCENTAJE MOLAR % Mol
Carbon Dioxide	CO2	0,00	0,00
Ethane	C2H6	2,971	3,25
Nitrogen	N2	0,00	0,00
Methane	CH4	0,00	0,00
Propane	C3H8	56,29	59,80
I-Butane	C4H10	19,06	17,04
N-Butane	C4H10	21,20	19,68
Neopentane	C5H12	0,00	0,000
I-Pentane	C5H12	0,23	0,186
N-Pentane	C5H12	0,05	0,038
Hexane Plus	C6+	0,00	0,00
TOTAL CROMATOGRAFIA		100	100

Resultado Cromatografía - ASTM D3588

Poder Calorifico BTU/lb (14.696 psia ,60°F), como gas ideal. GPA-2145-09	21497
Densidad Relativa (60°F/60°F). ASTM-2598	0,5301
Presión de vapor (psig) - ASTM D2598	135
Deslumbre a lámina de cobre - ASTM D130	1A
Mancha de Aceite	Pasa
Contenido de Azufre (mg/kg)	26
Contenido de Humedad	Pasa
Contenido de Agua libre	No contiene
Material Residual (ml)	0
Sulfuro de Hidrogeno	Pasa
Residuo Volatil (°C)	-3,1
Agente odorizante(Etil-mercaptano) (mg odorizante/m3 de GLP)	12

Analista de Laboratorio	Yessika Pinzon Gomez
FECHA DE ANALISIS 11-08-2026	

Ensayo realizado en el laboratorio Intertek colombia S.A. (Acreditado por ONAC, Según ISO/IEC 17025:2017 con código 13-LAB-49)